

令和6年度 病院第9号 町立湯沢病院手術室エアコンNo.2 更新工事 仕様書

1. 工 事 概 要

町立湯沢病院2階手術室となり機械室に設置している手術室エアコンNo.2の室内機及び病院地階に設置している室外機の更新工事。

2. 対 象 機 器 手術室エアコンNo.2 及びNo.1 【取外し撤去】

使用不能なため、室内機及び室外機とも取外す。

なお、ダクト配管等については、継続使用するため、設置機器との接続部分等最小限の取替とする。

※No.1 は、取外し撤去のみ。

3. 設 置 機 器 手術室エアコンNo.2 【室内機及び室外機の更新】

次の機器を設置すること。

製 造 業 者 ダイキン工業株式会社

型 式	室内機 床置き型	F V Y C P 1 4 0 M A R	1 台
	室外機	R Q Y P 1 4 0 D O	1 台

※設置機器は、すべて新品とする。

※その他、設計書のとおり。

4. その他事項

(1) 工事期間について

- ・設置機器メーカーからの納入に時間を要す場合は、契約締結後、工事を中止する可能性がある。その場合、機器納期が確定し、工事現場にて作業ができると認められる状態になったときに中止を解除するものとする。

(2) 作業注意点

作業にあたっては、以下について留意すること。

- ①冷媒管については、既設配管を使用し、接続部分を工事すること。
- ②既設機器取外しについては、No.1 から行うこと。
- ③No.1 は、No.2 同様、近いうちに機器更新する計画のため、室内機及び室外機の取外し作業及び養生等については、十分配慮すること。
- ④監督職員及び病院職員と協議のうえ作業工程を決定すること。作業時間については病院業務に支障が出ないように配慮すること。
- ⑤関係車両駐車場、機材搬入、作業ヤード等についても事前に打合協議のこと。

(3) 報告書等

- ①作業写真は、着手前完了後の比較ができるよう撮影し、提出すること。
- ②写真の枚数が多くなる場合は、完了写真のみ報告提出し、その他は電子データで提出することも可とする。

(4) 処分撤去

撤去品及び廃材は、適切に処分すること。

- (5) 本仕様書に記載のない事項については、その都度監督職員及び病院職員と協議し、適切な業務実施に努めること。