

令和 5 年度

病院第 16 号 町立湯沢病院冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ更新工事 仕様書

1. 概要

町立湯沢病院の屋上設備機械室に設置されている空調設備の冷却水ポンプ及び冷温水ポンプを更新する。

2. 更新対象機器

◎冷却水ポンプ	1 台
名 称	冷却水ポンプ エバラ片吸込渦巻ポンプ
機 名	150X125FS4L545
容 量	4,730ℓ/m
圧 力	29m
回転速度	1,500min-1
出 力	45kw
電 源	3 相、200V
そ の 他	2002 年製

◎冷温水ポンプ	1 台
名 称	冷温水ポンプ エバラ片吸込渦巻ポンプ
機 名	125X100FS4LC526
容 量	2,790ℓ/m
圧 力	33m
回転速度	1,500min-1
出 力	26kw
電 源	3 相、200V
そ の 他	2002 年製

3. 更新内容

別紙設計書のとおり。

なお、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの更新は同時に行う。

従ってポンプ2台の搬入も一度に行う。

4. 作業注意点

- ・監督職員及び病院職員と協議のうえ作業工程を決定すること。作業時間については病院業務に支障が出ないように配慮すること。
- ・関係車両駐車場、機材搬入、作業ヤード等についても事前に打合せ協議のこと。

5. その他事項

(1) 報告書等

- ・作業写真は、着手前完了後の比較ができるよう撮影し、提出すること。
- ・写真の枚数が多くなる場合は、完了写真のみ報告提出し、その他は電子データで提出することも可とする。

(2) 廃材は適切に処分すること。

6. この仕様書内容についてのお問合せは、

湯沢町役場健康増進課 上村健太郎（TEL025-784-3149）までお願いします。