

令和5年度 病院第2号 町立湯沢病院吸収式冷温水発生機定期整備 仕様書

1. 概要

町立湯沢病院の屋上設備機械室に設置されている吸収式冷温水発生機の定期整備を実施する。

2. 対象機器

名 称	吸収式冷温水発生機
製造業者	株式会社 日立製作所
型 式	HAU-BKN280V
能 力	冷房容量 985kw 暖房容量 888kw
燃 料	灯油
電 源	3相、200V、電源容量 14.4KVA
塗 装 色	下塗り防錆塗装
そ の 他	令和元年度に制御盤を更新

3. 整備内容

(1) 定期整備部品の交換

(2) 定期整備作業

(ポンプ交換、燃焼部品交換、フロート弁、熱交換器交換、切替弁交換)
(溶液冷媒抽出、加圧漏れ及び真空気密検査、溶液冷媒封入脱気運転)
(試運転調整)
(保温、塗装補修)

(3) 溶液ろ過精製装置取付作業

溶液ろ過精製装置は、メーカーレンタルとする。

4. その他事項

(1) 作業注意点

- ・監督職員及び病院職員と協議のうえ作業工程を決定すること。作業時間については病院業務に支障が出ないように配慮すること。
- ・現地作業は冷房から暖房に切替える9月下旬から10月中旬頃に調整すること。
- ・関係車両駐車場、機材搬入、作業ヤード等についても事前に打合せ協議のこと。

4. その他事項

(2) 報告書等

- ・作業写真は、着手前完了後の比較ができるよう撮影し、提出すること。
- ・写真の枚数が多くなる場合は、完了写真のみ報告提出し、その他は電子データで提出することも可とする。

(3) 廃材は適切に処分すること。

5. この仕様書内容についてのお問合せは、

湯沢町役場健康増進課 上村健太郎 (TEL025-784-4560) までお願いします。