



1階平面図 S=1:100

※一般換気ダクトは外壁より1.0m迄断熱巻きとする。
※換気機器の接続部はフレキシブルダクト使用も可能。
但し全熱交換換気扇は保温付フレキシブルダクト使用とする。

凡 例

記号	名 称
	天井埋込換気扇
	全熱交換換気扇
	ベンドキャップフード（平板付）
	換気ダクト断熱巻（GW-20）
	防火区画貫通部ダクト

		工事名称 児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事		図面名 換気設備 1階平面図		図面番号 M 16		1級建築士事務所 新潟県知事登録(ト)第2561号 関越総合企画設計株式会社 1級建築士登録 (大) 168657 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢1696-1 渡辺 和夫	
		製作年月日	2021. 106	縮尺	S=1:100				