



2階平面図 S=1:100

※一般換気ダクトは外壁より1.0m迄断熱巻きとする。  
※換気機器の接続部はフレキシブルダクト使用も可能。  
但し全熱交換換気扇は保温付フレキシブルダクト使用とする。

凡 例

記号	名 称
	天井埋込換気扇
	全熱交換換気扇
	ベンドキャップフード（平板付）
	換気ダクト断熱（GW-20）
	防火区画貫通部ダクト

室名	居室	工事名称	児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事	図面名	換気設備 2階平面図	図面番号	1級建築士事務所 新潟県知事登録(ト)第2561号 関越総合企画設計株式会社 1級建築士登録(大) 168657 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢1696-1 渡辺 和夫
防主壁	防火上主要な間仕切壁	製作年月日	2021. 10	縮尺	S=1 : 100	M 17	