

機 器 表

記 号	名 称	機 器 仕 様	電 源			数量	設置場所	備 考
			φ	V	W			
FV-3	天 井 換 気 扇	羽根径：130φ（ダクト径100φ）	1	100	13.5	2	1F多目的便所	参考：三菱電機 VD-13ZC6-C
		処理風量：100m³/h 機外SP：30Pa					2F多目的便所	
		平板付ペントキャブフード（SUS製）100φ						
FV-4	天 井 換 気 扇	羽根径：150φ（ダクト径100φ）	1	100	13.5	2	1F物置（2）	参考：三菱電機 VD-15ZB12
		処理風量：120m³/h 機外SP：30Pa					2F物置（2）	
		平板付ペントキャブフード（SUS製）100φ						
FV-5	天 井 換 気 扇	羽根径：180φ（ダクト径150φ）金属グリル	1	100	31	2	1F子育て事務室流し	参考：三菱電機 VD-18Z12
		処理風量：200m³/h 機外SP：30Pa					2F児童クラブ事務室流し	
		平板付ペントキャブフード（SUS製）150φ						
FV-6	天 井 換 気 扇	羽根径：180φ（ダクト径150φ）	1	100	25	3	1F物置（1）	参考：三菱電機 VD-18ZB12
		処理風量：250m³/h 機外SP：30Pa					1F便所（1）	
		平板付ペントキャブフード（SUS製）150φ					2F男子便所	
FV-7	天 井 換 気 扇	羽根径：200φ（ダクト径150φ）	1	100	44	1	2F女子便所	参考：三菱電機 VD-20ZB12
		処理風量：270m³/h 機外SP：30Pa						
		平板付ペントキャブフード（SUS製）150φ						

シック換気表

階	室 名	床面積 m²	天井高 m	室容積積 m³	換気種別	給気機による 給気量 (A) m³/h	排気機による 給気量 (B) m³/h	換気回数 n
1階	一時保育室 （静養室） （調乳室） 計	59.40 6.60 8.70	2.70 2.55 2.55	160.4 16.8 22.2 199.4	1 種	115（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small>	90（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small> 90	0.45 >0.3 OK
	子育て支援事務室 計	37.3	2.55	95.1 177.2	1 種	115（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small>	90（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small> 90	0.95 >0.3 OK
	相談室 計	7.5	2.55	19.1 19.1	1 種	82（弱運転） <small>（参考：三菱電機 VL-250ZSDZ）</small>	90（弱運転） <small>（参考：三菱電機 VL-250ZSDZ）</small> 90	4.71 >0.3 OK
	会議室 計	14.8	2.55	37.7 37.7	1 種	115（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small>	90（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small> 90	2.39 >0.3 OK
	子育て広場 （授乳室） 計	98.7 2.2	2.7 2.7	266.5 5.9 272.4	1 種	110（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N35CXZ）</small>	135（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N35CXZ）</small> 135	0.50 >0.3 OK
2階	児童クラブ室（1） 計	136.8	2.7	369.4 369.4	1 種	200（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N50CXZ）</small>	185（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N50CXZ）</small> 185	0.50 >0.3 OK
	児童クラブ事務室 計	33.0	2.55	84.2 84.2	1 種	115（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small>	90（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N25CXZ）</small> 90	1.07 >0.3 OK
	児童クラブ室（2） 計	118.8	2.7	320.8 320.8	1 種	110（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N35CXZ）</small>	135（微弱運転） <small>（参考：三菱電機 LGH-N35CXZ）</small> 135	0.42 >0.3 OK