

令和7年度 工事・修繕及び医療機器の事業概要（進捗状況）

資料2

(1) 建設工事・修繕の概要

(単位：円)

工事番号	工事名	内容等	契約年月日	完了年月日	契約額
病院第1号	電子カルテサーバーUPSバッテリー交換修繕	大きな災害に伴う停電や電力の遮断が発生した場合に作動する電子カルテシステム用無停電電源装置（UPS）は、バッテリー寿命による機能が低下しているため、当該バッテリーを交換修繕する。	R7.5.7	R7.6.1	1,211,100
病院第2号	給水ポンプ更新工事	病院棟、健康増進施設、総合福祉センターに水道を圧送しているポンプ及び制御盤が、耐用年数を過ぎエラーメッセージが表示されるなど不具合が発生しているためポンプ及び制御盤を更新する。	R7.4.25	R7.11.15	5,951,000
病院第3号	医療ガス設備修繕工事	医療用ガス（酸素、笑気ガス、空気）を供給し、供給状況を監視するシステムが、開院以来使用しており故障した場合、交換部品の供給もないため、機器の交換及び整備を実施する。	R7.5.15	R7.9.18	2,661,780
病院第4号	エアハンドリングユニット分解整備	開院以来使用している屋外から給気する空調設備。令和5年度に分解整備する予定であったが、他の故障が相次ぎ先送りとなってきた。金属部品の腐食も酷く分解整備を実施する。	R7.6.19		8,228,000
病院第9号	1・3・4階誘導灯器具交換工事	病院棟の避難誘導灯がメーカーサポート期間を終了しており、部品交換が不可であるため段階的に器具を交換する。令和7年度は1階、3階、4階の器具を、令和8年度は残部を交換する。	R7.8.21	R7.11.18	3,055,800
病院第6号	独立エアコン更新工事	内視鏡室、放射線撮影室、一般撮影室、生理検査室、洗浄組立室、滅菌保管室の独立エアコンが老朽化しており、故障した場合、医療活動に大きな影響を及ぼすため更新する。	R7.6.26	R7.11.28	12,721,500
病院第7号	温水洗浄便座交換（その1）工事	開院以来使用している温水洗浄便座が老朽化しているため、2か年計画で交換する。	R7.6.26	R7.9.23	3,795,000
病院第8号	冷却塔モーター交換工事	開院以来使用している屋上冷却塔のモーターがエラーを頻発しているため交換する。併せてベルトの滑り音が発生し近隣に迷惑を掛けているためブーリー、ベルト、軸受けも交換する。	R7.7.28	R7.9.25	2,893,000
病院第10号	消雪井戸ポンプ入替工事	開院以来使用している井戸ポンプが電気設備点検で漏電していることが発覚し、今冬の故障が予想されることから入替を行う。	R7.8.21	R7.11.13	7,208,300
病院第11号	吸収冷温水器バーナー噴燃ポンプ交換	冷温水器バーナーの緊急停止が頻発することから、原因となっているポンプの交換を行う。	R7.7.1	R7.8.29	493,900
病院第12号	1階外来待合室天井漏水修繕	天井裏の配管から漏水している。修理のための点検口を設置し、漏水を止水、天井材の張替えを行う。	R7.9.3	R7.11.11	229,900
病院第13号	駐車場舗装修繕	アスファルトの継ぎ目が拡大し、消雪用水を吸い込むことから修繕する。	R7.9.16	R7.10.31	1,147,300
病院第14号	待合天井修繕	過去の空調配管の結露で生じた天井のシミ、ボードの垂れ下がりが目立つため修繕する。	R7.9.16	R7.10.19	715,000
病院第16号	冷却塔No.2モーター交換工事	先に交換したモーターに続き、もう一台もエラーが頻発するため使用しない冬季間に交換する。	R7.9.29		2,893,000
病院第17号	外部駐車場出口サイン修繕	駐車場の出口看板が老朽化により見苦しくなっているため修繕する。	R7.10.1	R7.11.12	294,800
病院第18号	地下駐車場側溝埋設工事	地下駐車場中央の横断側溝が沈下しグレーチングが跳ね上がる事故が頻発している。測量の結果、当該部分に勾配はついておらず、排水に支障がないことから側溝をアスファルトで埋め、事故の原因を除去したい。	R7.10.20		176,000
病院第19号	消雪パイプノズル取替工事	消雪パイプノズルの不良個所について、井戸ポンプ入替に合わせ更新する。	R7.11.20		926,200
	冷温配膳車走行不良修繕	入院患者の食事を運搬する配膳車の走行機能が故障したため修繕する。	R7.8.31	R7.8.31	303,380
合計					37,624,180

(2) 備品購入の概要

品名	内容等	契約年月日	取得年月日	金額
スチームコンベクションオーブン 1台	病院厨房で一日3食の“焼く・蒸す・茹でる・煮る”の調理工程のほとんどを担っている大量調理用器具「スチームコンベクションオーブン」により、調理時間の大�な短縮と調理の省力化・光熱水費の節約につながっている。365日稼働しているが、故障が発生した場合、献立の変更を余儀なくされるため、食事提供に大きな支障が出る。耐用年数を超えており、故障リスクが高いため、更新する。	R7.4.24	R7.6.27	1,815,000
玄関硬質マット 3枚	病院正面玄関マットは、石畳の緩衝用に敷いてあるが、玄関外側のマットは購入から8年、ホスピタルストリートのマットは開院以来20年以上が経過し、経年劣化による変形で改善を要するところである。しかし、硬質なため変形が元に戻らず補修ができないため、当該マットを新規に購入して取替えたい。	R7.9.24	R7.11.7	880,000
合計				2,695,000