

令和7年度 工事・修繕及び医療機器の事業概要（進捗状況）

(1) 建設工事・修繕の概要

(単位：円)

工事 ・ 修繕	工事 番号	工事名	内容等	契約年月日	完了年月日	契約額
	病院 第1号	電子カルテサーバーUPS バッテリー交換修繕	大きな災害に伴う停電や電力の遮断が発生した場合に作動する電子カルテシステム用無停電電源装置（UPS）は、バッテリー寿命による機能が低下しているため、当該バッテリーを交換修繕する。	R7.5.7	R7.6.1	1,211,100
	病院 第2号	給水ポンプ更新工事	病院棟、健康増進施設、総合福祉センターに水道を圧送しているポンプ及び制御盤が、耐用年数を過ぎエラーメッセージが表示されるなど不具合が発生しているためポンプ及び制御盤を更新する。	R7.4.25		6,776,000
	病院 第3号	医療ガス設備修繕工事	医療用ガス（酸素、笑気ガス、空気）を供給し、供給状況を監視するシステムが、開院以来使用しており故障した場合、交換部品の供給もないため、機器の交換及び整備を実施する。	R7.5.15		2,661,780
	病院 第4号	エアハンドリングユニット 分解整備	開院以来使用している屋外から給気する空調設備。令和5年度に分解整備する予定であったが、他の故障が相次ぎ先送りとなってきた。金属部品の腐食も酷く分解整備を実施する。	R7.6.19		8,228,000
	病院 第5号	誘導灯器具交換（その1） 工事	病院棟の避難誘導灯がメーカーサポート期間を終了しており、部品交換が不可であるため段階的に器具を交換する。令和7年度は1階、3階、4階の器具を、令和8年度は残部を交換する。			
	病院 第6号	独立エアコン更新工事	内視鏡室、放射線撮影室、一般撮影室、生理検査室、洗浄組立室、滅菌保管室の独立エアコンが老朽化しており、故障した場合、医療活動に大きな影響を及ぼすため更新する。	R7.6.26		12,925,000
	病院 第7号	温水洗浄便座交換（その1） 工事	開院以来使用している温水洗浄便座が老朽化しているため、2か年計画で交換する。	R7.6.26		3,795,000
合計						35,596,880

(2) 備品購入の概要

備品	品名	内容等	契約年月日	取得年月日	金額
	スチームコンベクションオープン 1台	病院厨房で一日3食の“焼く・蒸す・茹でる・煮る”の調理工程のほとんどを担っている大量調理用器具「スチームコンベクションオープン」により、調理時間の大幅な短縮と調理の省力化・光熱水費の節約につながっている。365日稼働しているが、故障が発生した場合、献立の変更を余儀なくされるため、食事提供に大きな支障が出る。耐用年数を超えており、故障リスクが高いため、更新する。	R7.4.24	R7.6.27	1,815,000
	玄関硬質マット 3枚	病院正面玄関マットは、石畳の緩衝用に敷いてあるが、玄関外側のマットは購入から8年、ホスピタルストリートのマットは開院以来20年以上が経過し、経年劣化による変形で改善を要するところである。しかし、硬質なため変形が元に戻らず補修ができないため、当該マットを新規に購入して取替えたい。			
合計					1,815,000

事業費 合計

37,411,880